



ALIMENTAÇÃO PAINEL CENTIFUGA 1  
FABRICANTE PERIALISE  
POTENCIA DO EQUIPAMENTO 10 CV  
3~220 VAC 60 HZ + PE

ALIMENTAÇÃO PAINEL CENTIFUGA 2  
FABRICANTE PERIALISE  
POTENCIA DO EQUIPAMENTO 10 CV  
3~220 VAC 60 HZ + PE

ALIMENTAÇÃO PAINEL CENTIFUGA 3  
FABRICANTE PERIALISE  
POTENCIA DO EQUIPAMENTO 10 CV  
3~220 VAC 60 HZ + PE

ALIMENTAÇÃO PAINEL  
POLIMERO  
3~220 VAC 60 HZ + PE

Executado por:  Rua Santa Cruz, 605-01 CEP: 13560-680 São Carlos - SP Fone: (16) 3419-0906		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP  BOMBA DE LODO CENTRÍFUGA	
Eng. Projetista: Felipe Miranda Gobbo		 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP	
CREA/SP:5069305799			
ART: 28027230171683402			
Desenhista: Eduardo Fernandes Richieri			
11/03/2017			